

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

ZP.271.06.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP) na „**Budowa sieci wodociągowej Pełczyska-Borek**” – ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00283596/01 z dnia 2022-07-29.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 PZP, Gmina Wartkowie przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej w całości metodą przewiertu sterowanego rurami o średnicach i SDR zgodnych z dokumentacją typu RC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej w całości metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur posiadających atesty do zastosowania w technologiach bezwykopowych, tj z PE100-RC.


mgr inż. Piotr Kuropatwa

Sporządził:
Piotr Sikora