

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

ZP.271.06.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP) na „**Budowa sieci wodociągowej Pelczyska-Borek**” – ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00283596/01 z dnia 2022-07-29.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 PZP, Gmina Wartkowie przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie**

*Czy całość zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej dł. 2,68 km. z ułożeniem rury HDPE RC 110 można wykonać metoda przewiertu sterowanego?*

*Jeśli tak to jaki rodzaj rury należy zastosować : PE100-RC PN16 SDR11 fi 110 mm czy PE100 PN10 SDR17 fi 110 ?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej w całości metodą przewiertu sterowanego. Wówczas należy zastosować rury dwuwarstwowe PE 100-RC Ø 110 mm SDR 11 PN 16.

  
Wojt  
mgr inż. Piotr Kuropatwa

Sporządził:  
Piotr Sikora