



| DZNAZENIE PROFILU: POZIOMY PODKRAWNACZY | Światłotnia 100,00 m n.p.m. | Istn. w Zasuwa z obud | | Zatamar | Zatamar | Zatamar | Zatamar | Hydran |
|--|--------------------------------|--|-----------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| | | 1 | 2 | | | | | |
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 114.38 | | 113.86 | | | | | |
| RZĘDNA OSI PRZEWODU | 112.78 | | 112.26 | | | | | |
| ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU | 1.60 | | 1.60 | | | | | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | | 4.95% 10.50m | 1.85% 70.70m | | 0.2% 12.70m | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | Ø=90x5,4 mm PE100, SDR 17, PN10 L=93.90m | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.00 | 10.50 | 70.70 | 81.20 | 6.80 | 4.50 | 92.50 | 93.90 |
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | | HP-80/1 | |

| | | | |
|----------------------|--|---|--------------|
| Nazwa zadania | | Projekt budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowiec. Część I w miejscowościach Bronówek, Drwałew, Kiki, Krzepocinek, Świątonia | |
| Nazwa obiektu | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątonia dz. nr 112/1, 112/2; obręb 0033 Świątonia; jedn. ewid. 1011105_2 Wartkowiec | | |
| Investor | Gmina Wartkowiec Stary Goszków 3D, 99-220 Wartkowiec | | |
| Faza | Projekt architektoniczno-budowlany | | |
| Przedmiot | PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ | | Podpis |
| Projektant | inż. Stefan Nawroćkiewicz upr. UAN.7342-186/94 upr. w spec. instalacyjno-inżynierijnej | | |
| Sprawdzająca | mgr inż. Wanda Badura upr. UAN.7342-111/94 upr. w spec. instalacyjno-inżynierijnej | | |
| Asystent projektanta | mgr inż. Grzegorz Nawroćkiewicz | | |
| Skala | 1:500/100 | Data | VIII. 2022r. |
| | | Nr rys. | 10 |