

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

STERN

Stefan Nawrotkiewicz

ul. Korczak 19/9
62-800 Kalisz
Adres do korespondencji
ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz
TEL. KOM. 601 41 37 41

NIP 618-000-02-39
REGON: 250509141
e-mail: stern6@wp.pl
Santander Bank Polska
16 1090 1128 0000 0001 0652 2342

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Projekt budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice w miejscowości Bronówek, przejście pod drogą wojewódzką nr DW 469
BRANŻA	Sanitarna
ADRES	Gmina Wartkowice, miejscowość: Bronówek,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI – sieci wodociągowe
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	101105_2 Wartkowice 0004 Bronówek 90
INWESTOR	Gmina Wartkowice Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO	1. Projekt zagospodarowania terenu 2. Projekt architektoniczno-budowlany 3. Opinie, uzgodnienia pozwolenia i inne dokumenty

SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. <u>Projekt zagospodarowania terenu</u>	04
<u>Dokumenty dołączone do projektu</u>	
1. Oświadczenie projektantów i sprawdzających	06
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzającym uprawnień budowlanych	07
3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów i sprawdzających do właściwej izby samorządu zawodowego	09
<u>Część opisowa</u>	
1. Przedmiot inwestycji	11
2. Położenie inwestycji	11
3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	11
4. Istniejący stan zagospodarowania działek	11
5. Projektowane zagospodarowanie działek	11
6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania	11
7. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej	12
8. Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska	12
<u>Część rysunkowa</u>	
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu - Bronówek	13
II. <u>Projekt architektoniczno-budowlany</u>	14
<u>Część opisowa</u>	
1. Podstawa opracowania	15
2. Zakres opracowania	15
3. Informacja o terenie	15
4. Ochrona środowiska	16
5. Warunki gruntowo-wodne	16
6. Roboty drogowe	16
6.1. Roboty drogowe rozbiórkowe	16
6.2. Roboty drogowe naprawcze	17
7. Roboty ziemne	17
8. Fundamentowanie rurociągów	17
9. Sieć wodociągowa - roboty montażowe	17
10. Uwagi końcowe	18
11. Wykaz współrzędnych x, y	19
<u>Część rysunkowa</u>	
Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu - Bronówek	20
Rys. 2 Profil sieci wodociągowej - Bronówek	21
III. <u>Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty</u>	22
1. Decyzja nr 366 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.05.2022r	23
2. Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej znak GN.6630.59.2022 z dnia 24.06.2022r. - Bronówek	27

3. Decyzja nr CP 5/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 26.08.2022r wydana przez Wójta Gminy Wartkowice	30
4. Uzgodnienie Rzecznawcy d/s p.poż. - Bronówek	41
5. Informacja BIOZ	42

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

STERN

Stefan Nawrotkiewicz

ul. Korczak 19/9
62-800 Kalisz
Adres do korespondencji
ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz
TEL. KOM. 601 41 37 41

NIP 618-000-02-39
REGON: 250509141
e-mail: stern6@wp.pl
Santander Bank Polska
16 1090 1128 0000 0001 0652 2342

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Projekt budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice w miejscowości Bronówek, przejście pod drogą wojewódzką nr DW 469	
BRANŻA	Sanitarna	
ADRES	Gmina Wartkowice, miejscowość: Bronówek,	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI – sieci wodociągowe	
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ	101105_2 Wartkowice	
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO	0004 Bronówek	
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	90	
INWESTOR	Gmina Wartkowice Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice	
Pełniona funkcja projektowa/zakres opracowania	Imię i Nazwisko/ Nr uprawnień/specjalność	Data opracowania/ podpis
/PROJEKTANT/ BRANŻA SANITARNA	inż. Stefan Nawrotkiewicz UAN 7342-186/94 Projektowanie w specjalności Instalacyjno-inżynierskiej	08.2022r
/SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Wanda Badura UAN 7342-111/94 Projektowanie w specjalności Instalacyjno-inżynierskiej	08.2022r

Dokumenty dołączone do projektu

1. Oświadczenie projektantów i sprawdzających
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzającym uprawnień budowlanych
3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów i sprawdzających do właściwej izby samorządu zawodowego

OŚWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U. z 2021r., poz. 2351 art.20.ust.4 P.B.

OŚWIADCZAMY,

że niniejszy **projekt budowlany budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice w miejscowości: Bronówek przejście od drogą wojewódzką nr DW 469, dz. nr 90 obręb 0004 Bronówek, jedn. ewid. 1011055_2 Wartkowice**, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający
branża sanitarna:

Projektant
branża sanitarna:

mgr inż. Wanda Badura

inż. Stefan Nawrotkiewicz

upr. nr: UAN 7342-111/94
zaświadczenie: WKP/IS/0099/01

upr. nr: UAN 7342-186/94
zaświadczenie: WKP/IS/3474/01

Kalisz, dn. 22.12.1994r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7 i § 13 ust.1 pkt 4 lit. a i lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
inżynier inżynierii środowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawiszynie posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta, kierownika budowy i robót
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

w zakresie:

- a) **sieci sanitarnych** - obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłe uzbrojenia terenu;
- b) **instalacji sanitarnych** - obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłe i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ

jest upoważniony do:

1. sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłych uzbrojenia terenu;
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłych uzbrojenia terenu;
3. sporządzania projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;
4. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.



Kalisz, dn.22.12.1994r.

**URZĄD WOJEWÓDZKI
w KALISZU**

UAN. 7342-111/94

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGP
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2 i § 13 ust.1 pkt 4 lit. a i lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że:

Wanda Maria B A D U R A
magister inżynier inżynierii środowiska

urodzona dnia 15 września 1953r. w Kaliszu posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

w zakresie:

- a) sieci sanitarnych - obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe uzbrojenia terenu;
- b) instalacji sanitarnych - obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłe i klimatyzacyjno-wentylacyjne.


Wanda Maria B A D U R A

jest upoważniona do:

1. sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych uzbrojenia terenu;
2. sporządzania projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;
3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budownictwie jednorodzinym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000m³.

Za zgodność
z oryginałem

inż. STEFAN NAWROTKIEWICZ
upr. do projektowania, nadzorowania
i kierowania budową w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych.
ul. Botaniczna 10, tel. kom. 0-601 41 37 41
62-800 Kalisz
upr. UAN-7342-186/94

Z up. Wojewody Kaliskiego
mgr inż. 
Główny



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3X9-ISV-ZVR *

Pan Stefan Nawrotkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3474/01

adres zamieszkania ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UPK-SVW-VCE *

Pani Wanda Badura o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0099/01
adres zamieszkania ul. Robotnicza 4-6/26, 62-800 Kalisz
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek gmina Wartkowice – przejście pod drogą wojewódzką nr DW 469, na działce nr 90.

2.0. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja budowy sieci wodociągowej zrealizowana zostanie w miejscowościach gminy Wartkowice, jedn. ewidencyjna 101105_2 Wartkowice na działce:

- Bronówek, działka nr 90, obręb 0004 Bronówek;

Odcinek objęty niniejszym projektem zawiera fragment projektu sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek stanowiącego odrębne opracowanie, objętego wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia) skierowanym do Starosty Poddębickiego w Poddębicach.

3.0. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami) zasięg oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany tzn. na działce:

- Bronówek, nr działki 90, obręb 0004 Bronówek jedn. ewidencyjna 101105_2 Wartkowice.

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

4.0. Istniejący stan zagospodarowania działek.

Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej, własność Zarządu Powiatu Poddębickiego i własność Zarządu Województwa Łódzkiego oraz zieleń i istniejąca infrastruktura podziemna.

Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest w części terenu stanowiącego własność Zarządu Województwa Łódzkiego.

5.0. Projektowane zagospodarowanie działki nr 90.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem na terenie w/w działki projektuje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej:

d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o długości L=15,50 m;

6.0. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania.

Nie dotyczy.

7.0. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej.

Teren, na której zlokalizowana jest inwestycja, nie jest objęty ochroną konserwatorską.

8.0. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń dla środowiska.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach chronionych przyrodniczo.

Projektowana budowa odcinka sieci wodociągowej nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego.

Opracował:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

STERN

Stefan Nawrotkiewicz

ul. Korczak 19/9
62-800 Kalisz
Adres do korespondencji
ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz
TEL. KOM. 601 41 37 41

NIP 618-000-02-39
REGON: 250509141
e-mail: stern6@wp.pl
Santander Bank Polska
16 1090 1128 0000 0001 0652 2342

**PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Projekt budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice w miejscowości Bronówek, przebieg pod drogą wojewódzką nr DW 469	
BRANŻA	Sanitarna	
ADRES	Gmina Wartkowice, miejscowość: Bronówek,	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI – sieci wodociągowe	
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	101105_2 Wartkowice 0004 Bronówek 90	
INWESTOR	Gmina Wartkowice Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice	
Pełniona funkcja projektowa/zakres opracowania	Imię i Nazwisko/ Nr uprawnień/specjalność	Data opracowania/ podpis
/PROJEKTANT/ BRANŻA SANITARNA	inż. Stefan Nawrotkiewicz UAN 7342-186/94 Projektowanie w specjalności Instalacyjno-inżynieryjnej	08.2022r
/SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Wanda Badura UAN 7342-111/94 Projektowanie w specjalności Instalacyjno-inżynieryjnej	08.2022r

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice w miejscowości Bronówek, – przejście pod drogą wojewódzką nr DW 469, na działce nr 90.

1.0. Podstawa opracowania.

- 1.1. Zlecenie Inwestora
- 1.2. Mapy do celów projektowych
- 1.3. Ustalenia z Inwestorem
- 1.4. Informator techniczny
- 1.5. Obowiązujące normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Projektem objęta jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek gmina Wartkowice na działce nr 90, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr DW 469; Odcinek objęty niniejszym projektem zawiera fragment projektu sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek stanowiącego odrębne opracowanie, objętego wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia) skierowanym do Starosty Poddębickiego w Poddębicach.

Celem budowy sieci wodociągowej jest:

- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe,
- zapewnienie ochrony p.poż. terenu objętego inwestycją poprzez dostawę wody do celów przeciwpożarowych w sposób ciągły i o odpowiednim ciśnieniu, zgodnym z obowiązującymi przepisami,
- możliwość dalszej rozbudowy sieci wodociągowej na obszarze Gminy.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o długości L=15,50 m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr DW 469.

3.0. Informacja o terenie.

Projektowana inwestycja budowy części sieci wodociągowej zrealizowana zostanie na działce:

- Bronówek, działka nr 90, obręb 0004 Bronówek, jedn. ewidencyjna 101105_2 Wartkowice.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, tereny na których realizowana będzie inwestycja:

- inwestycja będzie realizowana na obszarze nie objętym ochroną konserwatorską,
- nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

Teren opracowania nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka.

Dla projektowanej inwestycji Wójt Gminy Wartkowice wydał decyzję nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INK.6733.4.2022 z dnia 26.08.2022r.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.0. Ochrona środowiska.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody - tekst jednolity (Dz.U.2018 poz. 142).

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie ma obiektów o wysokich walorach krajobrazowych.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje głównie w trakcie budowy z powodu pracy sprzętu mechanicznego i transportowego.

Należy zapewnić organizację pracy zapewniającą zminimalizowanie robót montażowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowana sieć wodociągowa nie będzie oddziaływała ujemnie na środowisko. Wykorzystane w czasie budowy sieci wodociągowej materiały, paliwa do maszyn występują w procesach technologicznych, które są dopuszczone do stosowania i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników i użytkowników drogi. W czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady.

Brak elementów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałoby czystości wód powierzchniowych.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego drzewostanu. Po zakończeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

5.0. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanych sieci wodociągowych zostały udokumentowane rozpoznaniem makroskopowym przeprowadzonym w terenie.

Podłoże gruntowe terenu projektowanej inwestycji charakteryzują proste warunki gruntowo wodne, przez co zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 (Dz.U. z 2012r poz. 463) można je zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, z wodą gruntową poniżej projektowanego poziomu posadowienia sieci wodociągowej. Warstwę powierzchniową przykrywającą utwory rodzime stanowią nasypy niekontrolowane o miąższości 0,20 – 0,40 m.

Pozostałe warstwy tworzą piaski średnie oraz piaski drobne i przewarstwienia z glin. W trakcie realizacji robót ziemnych należy zachować istniejące parametry cech fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego.

Zasypkę wykopów komór przewiertowych (zlokalizowanych poza granicami pasa drogowego (poza działką nr 90) powyżej strefy obsypki rurociągu w obrębie inwestycji po wykonaniu projektowanej sieci należy uformować z gruntu rodzimego i zagęścić do wymaganych normą wskaźników zagęszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostałą część wykopów należy zasypać piaskiem średnim od poziomu warstw konstrukcyjnych przyszłej drogi.

W przypadku natrafienia na miejscowe sączenia wód gruntowych, należy osuszyć wykop za pomocą drenażu ułożonego w dnie do studni zbiorczej i odpompowanie.

6.0. Roboty drogowe.

6.1. Roboty rozbiórkowe.

Projektowany odcinek sieci wodociągowej prowadzony w pasie drogi wojewódzkiej z jezdnią o nawierzchni asfaltowej wykonywany będzie metodą przewiertu w rurze

przeciskowej, bez naruszania istniejącej nawierzchni asfaltowej i pobocza oraz rowu.

Komory przewiertowe (startowa i odbiorcza) zlokalizowane są poza działką nr 90 stanowiącą pas drogowy drogi wojewódzkiej DW 469 i nie wymagają robót rozbiórkowych.

6.2. Wykonanie robót odtworzeniowych i naprawczych.

Nie przewiduje się robót odtworzeniowych pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

7.0. Roboty ziemne.

Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć w terenie trasę projektowanej sieci oraz obiektów na sieci (zasuwy, hydranty) przez uprawnionego geodetę.

W obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW 469 nie przewiduje się wykonywania robót ziemnych związanych z budową wodociągu.

Opis dotyczący wykonywania robót ziemnych oraz przygotowania komór startowej i odbiorczej do wykonania przecisku pod działką nr 90 zawarto w projekcie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek, stanowiący odrębne opracowanie.

Po zakończeniu robót nawierzchnię terenu pasa drogowego doprowadzić do stanu umożliwiającego odbiór przez przedstawiciela Zarządcy Drogi Wojewódzkiej w Łodzi.

8.0. Fundamentowanie rurociągów.

Nie dotyczy.

Na projektowanym odcinku w działce nr 90 rurociąg wodociągowy prowadzony będzie w rurze przeciskowej.

9.0. Sieć wodociągowa – roboty montażowe.

Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PE100, SDR 17, o średnicy rur $d_z=125$ mm, na ciśnienie PN 10, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych i połączeń z użyciem kształtek żeliwnych np. firmy Hawle „system 2000” lub innych o takich samych parametrach technicznych lub lepszych.

Budowę odcinka przewodu wodociągowego w obrębie działki nr 90 w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu i na profilu w przejściu poprzecznym pod nawierzchnią asfaltową oraz na całej szerokości działki nr 90 prowadzić metodą przewiertu sterowanego.

Należy przygotować komorę startową i odbiorczą o wymiarach podanych na rysunkach (poza terenem działki nr 90).

Następnie wykonać przewiert (tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ją po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić rurę ochronną PE80 o wymiarach podanych na rysunkach, która zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Przewód wodociągowy w rurze ochronnej montować na płozach dystansowych z PE o wysokości $h=24,0$ mm, a końcówki rury ochronnej zamknąć manszetami elastomerowymi typ N 100x240 mm.

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót przewiertowych.

Po zakończeniu prac montażowych należy przystąpić do wykonania prób szczelności.

Odcinek rurociągu przygotowany do próby ciśnienia przysypać piaskiem na wysokość 30 cm z pozostawieniem odkrytych połączeń.

Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie $p = 0,9$ MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby rurociąg wypłukać.

Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie wodociągowym powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w rurociągu.

Dla prawidłowego procesu płukania wodociągu konieczne jest uzyskanie w przewodzie prędkości przepływu w wysokości $w=1,0$ m/s i zapewnienie ilości wody odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego odcinka rurociągu.

Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania wodociągu należy przestrzegać następujących zasad:

- nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do montażu;
- po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić.

Następnie można przystąpić do dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o stężeniu wolnego $\text{Cl}_2 = 20 - 25$ mg/dm³.

Rurociąg napełniony podchlorynem sodu pozostawić na okres 1 doby, a następnie przeprowadzić płukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody można przekazać go do eksploatacji.

Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z jego przyszłym użytkownikiem.

10.0. Uwagi końcowe.

Użyte materiały oraz sposób wykonania powinny odpowiadać przepisom, warunkom technicznym i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” - zeszyt COBRTI Instal (zeszyt nr 3).

Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prac realizowanych przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie późniejszym niż data niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub błędy popełnione podczas prac przeprowadzonych przez Wykonawcę lub niestosowanie się do obowiązujących przepisów techniczno - prawnych oraz niedostosowania się do obowiązujących przepisów BHP i wytycznych Inwestora.

Przy wykonawstwie należy uwzględnić elementy i urządzenia dodatkowe, nieuwjęte w dokumentacji technicznej, których działanie jest niezbędne w celu poprawnego i niezawodnego działania sieci wodociągowej.

Opracował:

WSPÓRZĘDNE GEODEZYJNE

Bronówek

1	5759851,61	6561612,12
2	5759872,95	6561610,56

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

STERN

Stefan Nawrotkiewicz

ul. Korczak 19/9
62-800 Kalisz
Adres do korespondencji
ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz
TEL. KOM. 601 41 37 41

NIP 618-000-02-39
REGON: 250509141
e-mail: stern6@wp.pl
Santander Bank Polska
16 1090 1128 0000 0001 0652 2342

**OPINIE, UZGODNIENIA , POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Projekt budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice w miejscowości Bronówek, przejście pod drogą wojewódzką nr DW 469	
BRANŻA	Sanitarna	
ADRES	Gmina Wartkowice, miejscowość: Bronówek,	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI – sieci wodociągowe	
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ	101105_2 Wartkowice	
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO/ NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	0004 Bronówek 90	
INWESTOR	Gmina Wartkowice Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice	
Pełniona funkcja projektowa/zakres opracowania	Imię i Nazwisko/ Nr uprawnień/specjalność	Data opracowania/ podpis
/PROJEKTANT/ BRANŻA SANITARNA	inż. Stefan Nawrotkiewicz UAN 7342-186/94 Projektowanie w specjalności Instalacyjno-inżynieryjnej	08.2022r
/SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Wanda Badura UAN 7342-111/94 Projektowanie w specjalności Instalacyjno-inżynieryjnej	08.2022



**Zarząd
Województwa Łódzkiego**

UD.762.366.2022.DJ

Łódź, dnia 27 maja 2022 r.

DECYZJA NR 366

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 985/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Stefana Nawrotkiewicza – PW „STERN” Stefan Nawrotkiewicz, ul. Korczak 19/9, 62-800 Kalisz, pełnomocnika Inwestora robót, tj. Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Stary Gostków, w sprawie uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci wodociągowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 90, obręb 4 Bronówek, gm. Wartkowice, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 469, Zarząd Województwa Łódzkiego

ZEZWALA

na lokalizację odcinka sieci wodociągowej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 469 wg załączonego projektu zagospodarowania terenu oraz udziela prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego działki nr ewid. 90, obręb 4 Bronówek, gm. Wartkowice, dla wykonywania robót budowlanych związanych z niniejszą decyzją przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do robót Inwestor spełni wymagania ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
2. Inwestor uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz naliczenia opłaty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Poddębicach;
3. Roboty należy prowadzić pod kontrolą pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach, bez rozbiórki nawierzchni jezdni, przy czym przejście pod jezdnią, należy wykonać metodą bezwykopową, tj. przeciskiem lub przewiertem w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego drogi

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51

wojewódzkiej, a komory przewiertowe/przeciskowe (wykopy) przewidzieć poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej, z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego;

4. Rura osłonowa pod jezdnią powinna być umieszczona na takiej głębokości, aby nie zmniejszała stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszała urządzeń odwadniających i innych urządzeń drogowych, jak również powinna być umieszczona w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy ani remontu drogi;
5. Zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w koronie drogi;
6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu zagospodarowania terenu, będącego podstawą wydania niniejszej decyzji, należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
7. Przebudowa elementu infrastruktury objętego niniejszą decyzją wymaga zgody zarządcy drogi;
8. Po zrealizowaniu przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, należy przedłożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Poddębicach kopię geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.), jako dokument konieczny dla dokonania odbioru terenu pasa drogowego przez zarządcę drogi po wykonaniu robót;
9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel”;
10. Uzgodniony w ZDW w Łodzi projekt zagospodarowania terenu, stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca złożył wniosek o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu, w którym przedstawił sposób wykonania urządzenia obcego w pasie drogi wojewódzkiej. Uznając konieczność przedstawionej lokalizacji zamierzenia, zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych postanowiono jak wyżej.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51

POUCZENIE

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, bowiem strona zainteresowana lub jej pełnomocnik winien wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach zgodnie z art. 40 ust. 2 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych, o naliczenie opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem działającego z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie trwania terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia do tut. Organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się do sądu administracyjnego.



Z upoważnienia
Zarządu Województwa Łódzkiego
Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi
mgr inż. Sławomir Masierowski

Otrzymują:

1. Pan Stefan Nawrotkiewicz
PW „STERN” Stefan Nawrotkiewicz
adres do korespondencji
ul. Botaniczna 8
62-800 Kalisz
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach
3. A/a

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie pkt 9 ust. 44 cz. III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

adnotację sporządził:

REFERENT
w Wydziale Dróg
inż. Michał Prokopek

Sprawę prowadzi: Wydział Dróg - Dariusz Jasiacek, tel. 42 616-22-86.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51

Starosta Poddębicki
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Poddębice, dnia 2022-06-24

Znak sprawy: GN.6630.59.2022

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębach
za pomocą środków komunikacji elektronicznej zakończonej w dniu 2022-06-24

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STERN Stefan Nawrotkiewicz
62-800 Kalisz
Korczak 19/9

Lokalizacja: gm. Wartkowice, obr. Bronówek, dz. 110, 90, 162, 82/1

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Dominika Janczak Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami Geodeta Powiatowy

Opis przedmiotu narady:

1 sw - sieć wodociągowa

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Orange Polska S.A.		
2	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Sieradz	PGE Dystrybucja Ryszard Psut 2022-06-21 07:15:13	brak uwag
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Łodzi - Gazownia w Zgierzu	PSG Łukasz Gortat 2022-06-20 11:55:18	brak uwag
4	Urząd Gminy w Wartkowicach		
5	Zarząd Powiatu w Poddębach - Wydział Dróg		

6	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu	
---	---	--

Integralną częścią protokołu jest uzgodniona, podpisana i opieczetowana dokumentacja projektowa.

Dominika Janczak

Elektronicznie podpisany
przez Dominika Janczak

Data: 2022.06.24

14:49:17 +02'00'

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Z up. Starosty

Dominika Janczak

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Wartkowie, dnia 26.08.2022 roku

INK.6733.4.2022

DECYZJA nr CP 5/2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 9 czerwca 2022 roku (uzupełnionego dnia 17 lipca 2022 r.)
wnioskodawca: Gmina Wartkowie, Stary Gostków 3d, 99-220 Wartkowie,
pełnomocnik: Pan Stefan Nawrotkiewicz, ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie:

budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bronówek, Drwalew, Krzepocinek, Kiki i Światonia, na działkach nr ewid. 90, 110, 162 i 82/1 obręb Bronówek, 6/1, 4/5 i 4/9 obręb Drwalew, 191/6, 191/7, 198/2, 199/2, 200, 202 i 203 obręb Krzepocinek, 321 obręb Kiki oraz 112/1 i 112/2 obręb Światonia, gmina Wartkowie.

I. Ustalenia:

1. Rodzaj inwestycji – budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bronówek, Drwalew, Krzepocinek, Kiki i Światonia.
2. Granice terenu, na którym będzie zlokalizowana inwestycja pokazano na załącznikach graficznych stanowiących integralną część decyzji.
3. Należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
4. Należy uzyskać zgodę właściciela i zarządcy drogi na wejście i prowadzenie robót w pasie drogowym.

II. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

1. Zachowanie warunków ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), w zakresie rozwiązań projektowych.
2. Zachowanie warunków ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 ww. ustawy.
3. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie będzie oddziaływało na obszary Natura 2000. Wobec powyższego, jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029).

4. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) inwestycja musi być realizowana w sposób zapewniający maksymalne ograniczenie oddziaływania na środowisko.
5. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wartkowice (Uchwała nr LIV/352/2018 Rady Gminy Wartkowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wartkowice), teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
 - 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 - 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 - 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. W zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), wnioskowany teren nie jest położony na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
7. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tut. gminy, teren inwestycji znajduje się częściowo w zasięgu powierzchni ograniczającej stożkowej, powierzchni ograniczającej poziomej wewnętrznej oraz powierzchni ograniczającej podejścia lotniska wojskowego w Łęczycy.
8. Na terenie inwestycji nie występują obszary i tereny górnicze oraz udokumentowane złoża kopalin, wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).
9. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.), zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagana jest, jeśli taka zmiana dotyczy gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III (pkt 1), gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (pkt 2) lub pozostałych gruntów leśnych (pkt 5). Z kolei w myśl art. 4 pkt 6 tejże ustawy, gdy mowa o przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne - rozumie się przez to ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych.

Wg danych z ewidencji gruntów i budynków, na działkach objętych wnioskiem nie występują grunty rolne klas I-III ani grunty leśne, z wyjątkiem działki nr ewid. 4/9 obręb Drwalew, gm. Wartkowice, na której znajdują się m.in. lasy klasy V oraz grunty pod rowami na lasach klasy V.

Na podst. mapy do celów projektowych przedmiotowego terenu stwierdzono, że teren inwestycji w liniach rozgraniczających nie obejmuje tych części działki nr ewid. 4/9 obręb Drwalew, gm. Wartkowice, gdzie znajdują się lasy klasy V oraz grunty pod rowami na lasach klasy V.

W konsekwencji, teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, zatem nie dojdzie

do naruszenia warunku określonego w art. 61 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

III. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1. Obsługa komunikacja – inwestycja jest przewidziana do realizacji m.in. w pasie drogowym dróg: wojewódzkiej nr 469, powiatowej nr 2540E, gminnej nr 111253E oraz wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 321 obręb Kiki, gm. Wartkowice, na warunkach określonych przez zarządców tych dróg.
2. Na terenie objętym wnioskiem występują urządzenia melioracji wodnych. Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

IV. Wymagania dotyczące praw osób trzecich:

Inwestycja zarówno na etapie realizacji jak i użytkowania nie może powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochronę przed pozbawieniem:

- a. dostępu do drogi publicznej,
 - b. możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności,
 - c. dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- oraz :
- d. uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
 - e. zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Spełnienie powyższych uwarunkowań projektowanej inwestycji w pełni zapewnia poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich - art. 5 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

V. Integralną część decyzji stanowią załączniki graficzne.

Uzasadnienie¹

Na podstawie wniosku z dnia 9 czerwca 2022 roku (uzupełnionego dnia 17 lipca 2022 r.) wnioskodawca: Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3d, 99-220 Wartkowice, pełnomocnik: Pan Stefan Nawrotkiewicz, ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz, wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bronówek, Drwalew, Krzepocinek, Kiki i Światonia, na działkach nr ewid. 90, 110, 162 i 82/1 obręb Bronówek, 6/1, 4/5 i 4/9 obręb Drwalew, 191/6, 191/7, 198/2, 199/2, 200, 202 i 203 obręb Krzepocinek, 321 obręb Kiki oraz 112/1 i 112/2 obręb Światonia, gmina Wartkowice.

Analizując zakres inwestycji wynikający z wniosku odniesiono się do stanu faktycznego i prawnego obowiązującego na dzień podejmowanego rozstrzygnięcia, z których wynika, że dla wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie do postanowień art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zmiana zagospodarowania terenu

¹) Uzasadnienie stanowi integralną część decyzji. Od uzasadnienia decyzji odstąpić można w przypadkach, o których mowa w art. 107 § 4 i 5 KPA

w przypadku braku planu miejscowego polegająca na inwestycji celu publicznego jest lokalizowana na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie stwierdzono sprzeczności zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrębnymi, co w myśl art. 56 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje, że nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki graficzne do niniejszej decyzji sporządzono na mapach do celów projektowych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest to dopuszczalne w świetle orzecznictwa (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 16 listopada 2016 r. sygn. akt II SA/Ke 781/16).

Projekt decyzji został uzgodniony przez: Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem znak: PO.ZPU.5.522.2784.2022.JK z dnia 08 sierpnia 2022 r. w zakresie ochrony melioracji wodnych, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowieniem znak: WUOZ-PP.5151.725.2022.JB z dnia 2 sierpnia 2022 r. w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, postanowieniem znak: UD.742.277.2022.DJ z dnia 03 sierpnia 2022 r., w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, Zarząd Powiatu w Poddębicach, postanowieniem znak: WD.0724.73.2022 z dnia 26 lipca 2022 r., w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Projekt niniejszej decyzji przesłano do uzgodnienia przez Starostę Poddębickiego, w zakresie ochrony gruntów rolnych. Wobec niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane, w myśl art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie dla inwestora:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Wartkowice w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań, związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.
3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia (tj. wojewoda) wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do terminu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony

albo z przyczyn niezależnych od organu. Wpływy z ww. kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ma prawo do wniesienia żądania wymierzenia ww. kary pieniężnej. Żądanie, o którym mowa powyżej, wnosi się za pośrednictwem organu właściwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Decyzja niniejsza wygasa jeśli:

- a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
- b) dla przedmiotowego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż niniejszej decyzji; przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

.....
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby pełniącej funkcję organu lub osoby upoważnionej)

Załączniki do decyzji:

1. część graficzna decyzji – załączniki nr 1A-E,
2. analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego – załącznik nr 2.

Otrzymują:

1. Strony postępowania,
2. a/a.

Projekt decyzji opracował: mgr inż. arch. Łukasz Woźniak

Załącznik Nr 2
do decyzji nr CP 5/2022
znak: INK.6733.4.2022
z dnia 26.08.2022 r.

**ANALIZA WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO O NAZWIE:**

budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bronówek, Drwalew, Krzepocinek, Kiki i Światonia, na działkach nr ewid. 90, 110, 162 i 82/1 obręb Bronówek, 6/1, 4/5 i 4/9 obręb Drwalew, 191/6, 191/7, 198/2, 199/2, 200, 202 i 203 obręb Krzepocinek, 321 obręb Kiki oraz 112/1 i 112/2 obręb Światonia, gmina Wartkowie.

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioskodawca: Gmina Wartkowie, Stary Gostków 3d, 99-220 Wartkowie.

Pełnomocnik: Pan Stefan Nawrotkiewicz, ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz.


Lokalizacja inwestycji: na działkach nr ewid. 90, 110, 162 i 82/1 obręb Bronówek, 6/1, 4/5 i 4/9 obręb Drwalew, 191/6, 191/7, 198/2, 199/2, 200, 202 i 203 obręb Krzepocinek, 321 obręb Kiki oraz 112/1 i 112/2 obręb Światonia, gmina Wartkowie.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

1. budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Bronówek, Drwalew, Krzepocinek, Kiki i Światonia.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wartkowie (Uchwała nr LIV/352/2018 Rady Gminy Wartkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wartkowie), teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Analizę przygotował: mgr inż. arch. Łukasz Woźniak


mgr inż. Piotr Kuropatwa

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY

OBIEKT: Budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice
w miejscowości Bronówek – przejście pod drogą wojewódzką
nr DW 469, na działce nr 90

ADRES BUDOWY: Gmina Wartkowice, miejscowość Bronówek, działka
nr 90 Obręb 0004 Bronówek

INWESTOR: **Gmina Wartkowice**
Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ :

inż. Stefan Nawrotkiewicz

ul. Botaniczna 8

62-800 Kalisz

Upr.bud.Nr UAN 7342-186/94

Kalisz, sierpień 2022r.

1.0.Zakres robót.

Zakres prac do wykonania przy budowie sieci wodociągowych:

- Bronówek, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o długości L=15,50 m;

2.0.Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót są:

- a) wykonanie robót ziemnych
- b) wykonanie robót montażowych sieci wodociągowej
- c) prace wykonywane przy użyciu dźwigu związane z montażem i demontażem szalunków przestawnych
- d) wykonanie przewiertu

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

- uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach podziemnych
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe
- teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem
- wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione bariery ochronne. Bariery powinny być wyposażone w lampy o kolorze żółtym – pulsujące
- w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie przekopy próbne
- przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa
- pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby zapewnić ich wzajemne bezpieczeństwo
- w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić kierownictwu robót. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od użytkownika napotkanej sieci
- odkryte w wykopach rurociągi i kable należy zabezpieczyć. Zabezpieczenie rurociągów i kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich użytkownika
- odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć tablicami ostrzegawczymi przed porażeniem
- wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą ugiąć się pod ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze
- wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, wykopu o głębokości poniżej 1,0 m należy umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych.

Dla głębokości powyżej 1,50m do umocnień wykopów zastosować alternatywnie płytowy system obudów szalunkowych.

- w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zmiany położenia umocnienia wykopu należy zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu
- do schodzenia do wykopów głębszych niż 1,50m o ścianach pionowych należy używać drabinki metalowe przystawne
- obudowę wykopu (szalunek) wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej

Wykonanie robót montażowych wymaga pracy ludzi w wykopach. Praca ludzi w wykopie związana jest z:

- ręcznymi pracami ziemnymi – wyrównanie dna wykopu,
- montażem rurociągów.

Podczas prac montażowych należy:

- oznakować miejsce prowadzenia robót ziemnych i montażowych,
- przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- stosować sprzęt ochrony osobistej,
- stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt do wykonania robót,
- prace ziemne i montażowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan bioz.

4.0. Podstawa prawna opracowania

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126).

-rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracował: